

Operativní karta DZP

Textová část · šablona s pokyny · verze 7. 9. 2026

JAK ŠABLONU POUŽÍT

Vyplňujte ve Wordu. Nahradte všechna pole [DOPLNIT: ...] skutečnými údaji. Kurzívou jsou pokyny; před podáním je spolu s touto úvodní částí, modelovým příkladem a závěrečnou nabídkou odstraňte. PDF slouží jako náhled.

Osnova vychází z § 34 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Text doplňte grafickou částí podle aktuálního vzoru příslušného HZS kraje. DZP zpracovává odborně způsobilá osoba (OZO) nebo technik požární ochrany. Schválení za provozovatele nenahrazuje schválení orgánem státního požárního dozoru podle § 6b zákona č. 133/1985 Sb.

Pište stručně. Neexistující zařízení vynechte, dovoluje-li to krajský vzor; neověřený údaj ponechte k doplnění. Důležité údaje doložte a ověřte soulad se skutečností. Číslo místnosti a označení zařízení musí odpovídat výkresům.

HLAVIČKA

ÚDAJ	VYPLŇTE
Objekt a provoz	[DOPLNIT: název]
Přesná adresa	[DOPLNIT: ulice, číslo, obec]
Provozovatel	[DOPLNIT: název / jméno, IČO]
Rozsah karty	[DOPLNIT: budova, provoz, podlaží nebo část areálu]
Kontakt se znalostí objektu	[DOPLNIT: funkce, jméno, telefon a dosažitelnost]
Stupeň poplachu, požaduje-li jej krajský vzor	[DOPLNIT: stupeň a podklad jeho stanovení]
Verze dokumentu a datum zpracování	[DOPLNIT]

Stupeň poplachu nepředvyplňujte. Doložte jej potřebou sil a prostředků a příslušným požárním poplachovým plánem kraje. Operativně taktická studie je součástí základního textu operativního plánu (§ 34 odst. 3); u karty ověřte rozsah doložení s místním HZS. Samotné číslo stupně nezakládá zákonnou povinnost studie.

1. POPIS A CHARAKTER OBJEKTU

Uveďte provoz, podlaží, požární a celkovou výšku, konstrukce a požární úseky podle PBR. Doplňte počty osob, osoby vyžadující pomoc, únikové a zásahové cesty, výtahy, vstupy a zamykání, stálou službu a shromaždiště. Změny proti projektu doložte.

[DOPLNIT: stručný popis a odkazy na podklady]

Modelový příklad formulace, nikoli údaj k převzetí: Vstup pro jednotky je z ulice [název], dveřmi označenými [značka ve výkresu]. Klíč zpřístupní [funkce a telefon]. Režim vstupu ověřen při prohlídce [datum].

2. PŘÍJEZD A NÁSTUPNÍ PLOCHY

Trasa požární techniky, průjezdná šířka a výška, doložená únosnost, závory a jejich otevření. Označte nástupní plochy ve výkresu; potřebu jejich zřízení nepřebírejte z příkladu jiného objektu.

[DOPLNIT: příjezd, omezení, ovládání vjezdu a označení ploch]

3. PLYN

Je-li zaveden, uveďte hlavní uzávěr plynu (HUP), přístup k němu, další rozhodné uzávěry a umístění plynových spotřebičů či kotelny.

[DOPLNIT: umístění, přístup a označení uzávěrů ve výkresu]

4. ELEKTRICKÁ ENERGIE

Rozlište hlavní vypínač, CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Doložte umístění a skutečný rozsah vypnutí podle elektroprojektu a provozní dokumentace. Popište části, které zůstávají pod napětím, včetně záložních zdrojů, fotovoltaiky a baterií. Název tlačítka není dokladem bezpečného odpojení všech zdrojů.

PRVEK A POLOHA	CO VYPÍNÁ	CO ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM / ZDROJ
[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]

Vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP jsou od 1. 1. 2026 výslovně uvedeny mezi požárně bezpečnostními zařízeními v § 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Fotovoltaika a bateriové úložiště, jsou-li instalovány

Výkon FVE, poloha panelů, měničů a baterií, jejich kapacita a typ. Popište postup nouzového vypnutí, ovládací místo, odpojované části a zbytková rizika. Panely mohou za osvětlení vyrábět napětí i po vypnutí; podle zapojení určete živé části a DC trasy. U baterie doložte, co její odpojení skutečně oddělí.

[DOPLNIT: zařízení, vypnutí, živé části, trasy a zdroj ověření]

Dobíjecí stanice, jsou-li instalovány

Počet, umístění, AC/DC a výkon bodů; odpojení, ovládací místo a případná vazba na elektrickou požární signalizaci (EPS). Funkci odpojení doložte; automatické vypnutí nepředpokládejte.

[DOPLNIT: body, vypnutí, vazby a označení ve výkresu]

5. VODA A ZDROJE PRO HAŠENÍ

Hlavní uzávěr vody (HUV), další rozhodné uzávěry a zdroje požární vody. U vnějšího odběrního místa uveďte polohu, přístup, vzdálenost a doloženou vydatnost či objem. Průměr potrubí sám nepotvrzuje průtok. Vnitřní hydranty uvádějte podle pokynů příslušného HZS kraje.

[DOPLNIT: uzávěry, odběrní místa, parametry a podklady]

6. HASICÍ LÁTKY A PROSTŘEDKY

Speciální hasiva a omezení použití odvoďte od konkrétních látek, zařízení a bezpečnostních listů. Přenosné hasicí přístroje uvádějte v rozsahu požadovaném krajským vzorem.

[DOPLNIT: vhodná hasiva, omezení, prostředky a zdroj]

7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Popište instalovaná zařízení a obsluhu. U EPS uveďte ústřednu, službu, přenos na pult centralizované ochrany (PCO), klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a obslužné pole požární ochrany (OPPO), jsou-li zřízeny. Z ověřené dokumentace převezměte, co a kdy EPS ovládá a co vyžaduje ruční zásah. Uveďte i ostatní instalovaná zařízení bez vazby na EPS.

ZAŘÍZENÍ / POLOHA	REAKCE PŘI POŽÁRU A OVLÁDÁNÍ	ZDROJ OVĚŘENÍ
[DOPLNIT]	[DOPLNIT: automaticky / ručně, podmínky]	[DOPLNIT]

8. INFORMACE PRO VELITELE ZÁSAHU

Rizika a jejich místa, ohrožené osoby, tlakové lahve, nebezpečné látky, šíření kouře, omezení průchodnosti, výlez na střechu, potřebná součinnost. Uzávěry a jejich polohy musí souhlasit s oddíly 3 až 7 a výkresy.

[DOPLNIT: doporučení v pořadí významnosti]

9. PODKLADY A GRAFICKÉ PŘÍLOHY

PODKLAD / PŘÍLOHA	DATUM, REVIZE, AUTOR	POUŽITÁ ČÁST
PBŘ a změny	[DOPLNIT]	[DOPLNIT: strany]
Situace a půdorysy	[DOPLNIT]	[DOPLNIT: označení]
Prohlídka, provozní údaje, doklady zařízení	[DOPLNIT: kdo, kdy]	[DOPLNIT]

Připojte grafickou část. Ověřte čitelnost v požadovaném tiskovém formátu, legendu, měřítko, příjezdy, vodu a shodu značek s textem.

10. ZPRACOVÁNÍ, SCHVÁLENÍ A ULOŽENÍ

ÚDAJ	VYPLŇTE
Zpracoval	[DOPLNIT: jméno, OZO / technik PO, číslo osvědčení]
Datum a podpis zpracovatele	[DOPLNIT]
Schválil za provozovatele	[DOPLNIT: oprávněná osoba, funkce, datum a podpis]
Místo a rozsah účinnosti	[DOPLNIT]
Rozhodnutí orgánu státního požárního dozoru	[DOPLNIT až po vydání: orgán, č. j., datum]
Uložení a aktualizace	[DOPLNIT: kde je karta dostupná, kdo sleduje změny]

Schvalující osobu za provozovatele určete podle § 40 odst. 3 vyhlášky. Uložení podle § 34 odst. 5 a § 40; změny ovlivňující schválenou DZP řešte podle § 6b zákona.

OPORA ŠABLONY

[Zákon č. 133/1985 Sb.](#), zejména § 6b a § 11; [vyhláška č. 246/2001 Sb.](#), zejména § 2, § 34 a § 40. Právní stav ověřen 7. 9. 2026. Formu podání a krajský vzor ověřte u [HZS ČR](#).

Pomoc se zpracováním: Z vašich podkladů připravíme koncept operativní karty s odkazy na zdroje, zpravidla do 24 hodin od odeslání kompletních podkladů. Od 800 Kč. [Požární apka](#) · info@pozarniapka.cz